



[ナレッジベース](#) > [easYgen-3000XT](#) > [NOx Monitoring Device](#)

## NOx Monitoring Device

Clemens - 2024-09-27 - [easYgen-3000XT](#)

The self-sufficient NOx evaluation unit in the attached PDF from Kleemann Elektronik in Frankfurt can be  
Connect via J1939 or via the easYgen-3000XT ModbusMaster via Ethernet.

Die autarke NOx Auswerteeinheit in angehängter PDF von Kleemann Elektronik aus Frankfurt lässt sich  
über J1939 bzw. über den easYgen-3000XT ModbusMaster über Ethernet anbinden.



Sourcing address / Bezugsadresse:

Kleemann Elektronik GmbH  
Am Dornbusch 14  
D-60320 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 567904

Fax: +49 69 561863

email: [post@kleemann-elektronik.de](mailto:post@kleemann-elektronik.de)

添付

- [EG-UniNOx-Produktinfo-102020.pdf \(1.39 MB\)](#)
- [EG-UniNOx-Produktinfo-102020-4-1-E.pdf \(362.04 KB\)](#)