



[ナレッジベース](#) > [easYgen-3000XT](#) > [VDE-AR-4105 und 4110 Komponentenzertifikate easYgen-3000XT](#)

VDE-AR-4105 und 4110 Komponentenzertifikate easYgen-3000XT

Clemens - 2024-09-27 - [easYgen-3000XT](#)

Der monatliche NEA Netzersatzanlagen Lastprobetrieb ist von der Zertifizierungspflicht ausgenommen.

Die monatlichen Lastproben dürfen 15 Stunden im Jahr nicht überschreiten.

Die VDE-AR-4105 (bis 135kVA & 4110 >135kVA) sagt aus, dass eine Erzeugereinrichtung die länger als 100ms Netzparallel ist Einheitenzertifizierungspflichtig ist (Lastprobe gegen Netz davon ausgenommen)



.