



[Knowledgebase](#) > [Power Management](#) > [easYgen-3000XT](#) > [NOx Monitoring Device](#)

NOx Monitoring Device

Justin Schneider - 2026-07-27 - [easYgen-3000XT](#)

The self-sufficient NOx evaluation unit in the attached PDF from Kleemann Elektronik in Frankfurt can be
Connect via J1939 or via the easYgen-3000XT ModbusMaster via Ethernet.

Die autarke NOx Auswerteeinheit in angehängter PDF von Kleemann Elektronik aus Frankfurt lässt sich
über J1939 bzw. über den easYgen-3000XT ModbusMaster über Ethernet anbinden.



Sourcing address / Bezugsadresse:

Kleemann Elektronik GmbH
Am Dornbusch 14
D-60320 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 567904

Fax: +49 69 561863

email: post@kleemann-elektronik.de