

NOx Monitoring Device

Justin Schneider - 2026-07-27 - [easYgen-3000XT](#)

The self-sufficient NOx evaluation unit in the attached PDF from Kleemann Elektronik in Frankfurt can be Connect via J1939 or via the easYgen-3000XT ModbusMaster via Ethernet.

Die autarke NOx Auswerteeinheit in angehängter PDF von Kleemann Elektronik aus Frankfurt lässt sich über J1939 bzw. über den easYgen-3000XT ModbusMaster über Ethernet anbinden.

Auswerteeinheit EG-UniNOx



NOx Sensor



Sourcing address / Bezugsadresse:

Kleemann Elektronik GmbH
Am Dornbusch 14
D-60320 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 567904
Fax: +49 69 561863
email: post@kleemann-elektronik.de