NOx Monitoring Device

Justin Schneider - 2026-10-15 - easYgen-3000XT

The self-sufficient NOx evaluation unit in the attached PDF from Kleemann Elektronik in Frankfurt can be

Connect via J1939 or via the easYgen-3000XT ModbusMaster via Ethernet.

Die autarke NOx Auswerteeinheit in angehängter PDF von Kleemann Elektronik aus Frankfurt lässt sich

über J1939 bzw. über den easYgen-3000XT ModbusMaster über Ethernet anbinden.

Sourcing address / Bezugsadresse:

Kleemann Elektronik GmbH
Am Dornbusch 14
D-60320 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 567904
Fax: +49 69 561863
email: post@kleemann-elektronik.de

Attachments

- EG-UniNOx-Produktinfo-102020-4-1-E.pdf (362.04 KB)
- EG-UniNOx-Produktinfo-102020.pdf (1.39 MB)