



[ナレッジベース](#) > [Power Management](#) > [easYgen-3000XT](#) > [VDE-AR-4105 und 4110 Komponentenzertifikate easYgen-3000XT ZEREZ Datenbank](#)

VDE-AR-4105 und 4110 Komponentenzertifikate easYgen-3000XT ZEREZ Datenbank

Justin Schneider - 2026-07-27 - [easYgen-3000XT](#)

Der monatliche NEA Netzersatzanlagen Lastprobenbetrieb ist von der Zertifizierungspflicht ausgenommen.

Die monatlichen Lastproben dürfen 15 Stunden im Jahr nicht überschreiten.

Die VDE-AR-4105 (bis 135kVA & 4110 >135kVA) sagt aus, dass eine Erzeugereinrichtung die länger als 100ms Netzparallel ist Einheitenzertifizierungspflichtig ist (Lastprobe gegen Netz davon ausgenommen)

Die aktuellen Komponenten Zertifikate können Sie hier in der ZEREZ Datenbank herunterladen

<https://www.zerez.net/units-and-certificates>

Bitte geben Sie in der Suchmaske Ihre easYgen Artikelnummer 8440-xxxx ein, danach wählen Sie links das blau eingefärbte easYgen links für das VDE-AR 4105 oder 4110 Dokument aus

